

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ05.В.04184
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380670
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Этернит Калуга». Адрес: 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, поселок Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН: 1064027055102. Телефон +7(48431)56-201, 8-800-100-3839, факс +7(48431)56-201. E-mail: info@eternit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ETERNIT N.V.». Адрес: Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, B-1880, Бельгия. Телефон +32-15-71-71-71, факс +32-15-71-74-43. E-mail: info@eternit.be

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". (наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Фасадные фиброцементные доски CEDRAL (КЕДРАЛ) толщиной не более 10 мм, CEDRAL CLICK (КЕДРАЛ КЛИК) толщиной не более 12 мм, выпускаемые в соответствии с EN 12467. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), показатели пожарной опасности: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18, группа токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6811 82 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № М05582-ТР, № М05585-ТР от 18.08.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5832-ОП от 16.05.2014 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.

Схема сертификации 4с. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2014 по 18.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова